結果書番号 第 N2020060926 号 1 / 1
2020年6月26日

水質試験検査結果書

岐阜県高山市荘川町野々俣字板橋谷1225-159

株式会社翠峯苑 様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第110号)
飲料水水質検査業登録 岐阜県 6水第10号
株式会社 総合保健センター
〒509-0201 岐阜県高山市荘川合136番地8
TEL 0574-63-7733 FAX 0574-63-7706

試験検査責任者 市 原 壽

水道GLP認定
JWWA-GLP059

2020年6月18日 にご依頼のありました検体について試験検査した結果は下記のとおりです。

試料名	浄水	水道区分	専用水道	水源種別	湧水
採取日時	2020年6月18日 11時 00分	水道名称	翠峯苑専用水道		
採水地点	翠峯苑管理事務所 給水栓				
採水者	㈱総合保健センター	天候	前日 ―	当日	曇り
現地調査	残留塩素 0.1 mg/L	気温 18.0 ℃	水温 17.0 ℃	pH ―	

試験検査項目	試験検査結果		基準値	試験検査項目	試験検査結果	基準値
一般細菌	0	CFU/ml	100以下			
大腸菌	不検出		検出されないこと			
六価クロム化合物	0.002	mg/L未満	0.02以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L未満	0.01以下			
塩素酸	0.06	mg/L未満	0.6以下			
クロロ酢酸	0.002	mg/L未満	0.02以下			
クロロホルム	0.001	mg/L未満	0.06以下			
ジクロロ酢酸	0.002	mg/L未満	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L未満	0.1以下			
臭素酸	0.001	mg/L未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.001	mg/L未満	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002	mg/L未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L未満	0.03以下			
ブロモホルム	0.001	mg/L未満	0.09以下			
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L未満	0.08以下			
塩化物イオン	0.9	mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3	mg/L未満	3以下			
pH値	7.0(20℃)		5.8-8.6			
味	異常なし		異常なし			
臭気	異常なし		異常なし			
色度	0.5	度未満	5以下			
濁度	0.1	度未満	2以下			
以 下 余 白						

判定・意見	上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。
試験検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)及び上水試験方法
検査期間	2020年6月18日 ～ 2020年6月25日

(注)本結果書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

結果書番号 第 N2020060927 号 1 / 1
2020年6月23日

水質試験検査結果書

岐阜県高山市荘川町野々俣字板橋谷1225-159

株式会社翠峯苑 様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第110号)
飲料水水質検査業[illegible] 岐阜県 6水第10号
株式会社 総合保健センター
〒509-0201 岐[illegible]川合136番地8
TEL 0574-63-[illegible] FAX 0574-63-7706

試験検査責任者 市 原

2020年6月18日 にご依頼のありました検体について試験検査した結果は下記のとおりです。

試料名	原水	水道区分	専用水道	水源種別	湧水
採取日時	2020年6月18日 11時 30分	水道名称	翠峯苑専用水道		
採水地点	荘川町野々俣字大沢1292				
採水者	㈱総合保健センター	天候	前日 ―	当日	曇り
現地調査	残留塩素 ―	気温 19.0 ℃	水温 9.5 ℃	pH ―	

試験検査項目	試験検査結果	試験検査項目	試験検査結果
大腸菌	不検出		
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100ml		
以 下 余 白			

判定・意見	
試験検査方法	「水道における指標菌及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法」による
検査期間	2020年6月18日 ～ 2020年6月22日

(注)本結果書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。