

水質試験検査結果書

結果書番号 第 N2020090870 号 1 / 1
2020年9月29日

岐阜県高山市荘川町野々俣字板橋谷1225-159

株式会社翠峯苑 様

厚生労働大臣登録 検査機関(第110号)
飲料水水質検査業登録 岐阜県 6水第10号
株式会社 総合保健センター
〒509-0201 岐阜県高山市川合136番地8
TEL 0574-63-7703 FAX 0574-63-7706

試験検査責任者 市原



水道GLP認定
JWWA-GLP059

2020年9月18日 にご依頼のありました検体について試験検査した結果は下記のとおりです。

試料名	浄水		水道区分	専用水道		水源種別	湧水	
採取日時	2020年9月18日 9時 35分		水道名称	翠峯苑専用水道				
採水地点	翠峯苑管理事務所 給水栓							
採水者	㈱総合保健センター		天候	前日	-		当日	雨
現地調査	残留塩素	0.2 mg/L	気温	20.5 °C		水温	19.0 °C	
						pH	-	
試験検査項目	試験検査結果		基準値		試験検査項目		試験検査結果	
								基準値
一般細菌	0	CFU/ml	100以下		総トリハロメタン	0.001	mg/L未満	0.1以下
大腸菌	不検出		検出されないこと		トリクロロ酢酸	0.002	mg/L未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/L未満	0.003以下		ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L未満	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/L未満	0.0005以下		ブロモホルム	0.001	mg/L未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/L未満	0.01以下		ホルムアルデヒド	0.008	mg/L未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/L未満	0.01以下		亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L未満	0.01以下		アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/L未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.002	mg/L未満	0.02以下		鉄及びその化合物	0.02	mg/L未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/L未満	0.04以下		銅及びその化合物	0.005	mg/L未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L未満	0.01以下		ナトリウム及びその化合物	2.6	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06	mg/L	10以下		マンガン及びその化合物	0.001	mg/L未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/L未満	0.8以下		塩化物イオン	1.0	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.05	mg/L未満	1.0以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	CaCO ₃ mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002	mg/L未満	0.002以下		蒸発残留物	61	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/L未満	0.05以下		陰イオン界面活性剤	0.02	mg/L未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004	mg/L未満	0.04以下		ジオスミン	0.000001	mg/L未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001	mg/L未満	0.02以下		2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001	mg/L未満	0.01以下		非イオン界面活性剤	0.002	mg/L未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001	mg/L未満	0.01以下		フェノール類	0.0005	mg/L未満	0.005以下
ベンゼン	0.001	mg/L未満	0.01以下		有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3	mg/L未満	3以下
塩素酸	0.06	mg/L未満	0.6以下		pH値	6.8(23°C)		5.8-8.6
クロロ酢酸	0.002	mg/L未満	0.02以下		味	異常なし		異常なし
クロロホルム	0.001	mg/L未満	0.06以下		臭気	異常なし		異常なし
ジクロロ酢酸	0.002	mg/L未満	0.03以下		色度	0.5	度未満	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L未満	0.1以下		濁度	0.1	度未満	2以下
臭素酸	0.001	mg/L未満	0.01以下		以下余白			
判定・意見	上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。							
試験検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)及び上水試験方法							
検査期間	2020年9月18日 ~ 2020年9月28日							

(注)本結果書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

